



2011000372Z



(2011)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201231571

检 验 报 告

受检单位名称 TASK FORCE TIPS, INC.

产品型号名称 PS120W-(季风)Y4-M**A-CN 型消防水炮

检 验 类 别 型式检验

国家消防装备质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告中带“*”部分不在CNAS认可范围内，检验报告仅对受检样品负责。


单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R. China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201231571

共 04 页 第 01 页

产品名称	消防水炮	型号规格	PS120W-(季风)Y4-M**A-CN
受检单位	TASK FORCE TIPS, INC.	商 标	TFT
生产单位	TASK FORCE TIPS, INC.	检验类别	型式检验
抽样地点	上海美莘耐机电有限公司	抽样基数	2 台
抽样单位	国家消防装备质量监督检验中心	抽样日期	2013 年 05 月 21 日
委托单位	上海美莘耐机电有限公司	受理日期	2012 年 10 月 29 日
样品数量	1 台	生产日期	2013 年 01 月
检验依据	GB19156-2003《消防炮通用技术条件》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>根据 GB19156-2003《消防炮通用技术条件》的标准要求,我中心对 TASK FORCE TIPS, INC. 生产的 PS120W-(季风)Y4-M**A-CN 型消防水炮进行了全检。</p> <p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验专用章) </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期 2013 年 7 月 11 日</p>		
备 注			

批准:



审核:



编制:



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201231571

共 04 页 第 02 页

生产单位	TASK FORCE TIPS, INC.		
通信地址	2800 East Evans Ave. Valparaiso, IN46383-6940 U. S. A.		
法人代表	Stewart Mcmillian	邮政编码	46383-6940
传 真	219-464-0620	联系电话	219-548-4000

产品照片

产品名称: 消防水炮
型 号: PS120W-(季风)Y4-M**A-CN
生产单位: TASK FORCE TIPS, INC



消防水炮检验结果汇总表

生产单位：TASK FORCE TIPS, INC.

№ Zb201231571

产品型号：PS120W-(季风)Y4-M**A-CN

共 04 页 第 03 页

检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果
外 观	铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤痕及其它有损强度和外观质量的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。	合 格
操纵性能	消防炮的俯仰回转机构、水平回转机构、各控制手柄(轮)应操作灵活，传动机构安全可靠。消防炮的俯仰回转机构应具有自锁功能或设锁紧装置。	合 格
耐腐蚀要求	消防炮应采用耐腐蚀材料制造或其材料经防腐蚀处理，使其满足相应使用环境和介质的防腐要求。	合 格
水压密封性能	消防炮的受压部分(泡沫炮炮筒除外)按 7.4 的规定进行水压密封试验后，各连接部位应无渗漏现象。	合 格
水压强度性能	消防炮的受压部分(泡沫炮炮筒除外)按 7.5 的规定进行水压强度试验后，炮体不得有冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。	合 格
压力表设置	消防炮应在炮座主通径的适当位置设置压力表，压力表精度不低于 2.5 级。	合 格

国家消防装备质量监督检验中心

