



国家防爆

防爆合格证

制造单位 Task Force Tips, Inc.
 (Address: 3701 Innovation Way Valparaiso, IN 46383)

产品名称 Monitor

型号规格 Tornado RC, Hurricane RC, Monsoon RC, Typhoon RC

防爆标志 Ex nR IIC T6 Gc

产品标准 —

总装图号 —

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
 GB3836.8-2014《爆炸性环境 第8部分: 由“n”型保护的的设备》

记事:

- 1.本产品已取得 ATEX 认证,证书号: TÜVNA 10 ATEX 7209。
- 2.本产品为远程消防控制设备,与其他消防设备(喷头)配合使用。
- 3.本产品的供电电源必须处于非危险区域内;在危险区域内不能插拔。
- 4.具体安装及操作请严格按照说明书的要求进行。
- 5.本产品外壳防护等级: IP65。
- 6.本产品使用环境温度为: $-35^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

中心主任

颁发日期

2020年09月17日

本证有效期

2020年09月17日至2025年09月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号